



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

विकास भवन द्वितीय तल-336 बुलन्दशहर

पत्रांक:- 581

/ पी-7

/ 22

दिनांक:- 28/05/2024

| क्र०सं० | विकास खण्ड | ग्राम पंचायत का नाम | राजस्व ग्राम का नाम | स्थल का नाम | भौतिक परीक्षण | | | रासायनिक परीक्षण (पी० पी० एम०) | | | | | | | |
|---------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|
| | | | | | पी० एच० | टी० डी० एस० | हार्डिनेस | रंग | क्लोराईड | समपूर्ण कठोरता | एल्कालिनिटी | आयरन | नाइट्रेट | फ्लोराइड | जीवाणु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | बुलन्दशहर | शिकारपुर बाईपास रोड | शिकारपुर बाईपास रोड | निर्मला कॉन्वेंट स्कूल | 7.31 | 670 | 0.17 | स्वसीन | 84 | 364 | 496 | 0.50 | 10.0 | 0.5 | 0.0 |
| | | | | | 6.5-8.5 | 500-2000 | 0-5 | | 250-1000 | 200-600 | 200-600 | 0.3-1.0 | 0-45 | 1-1.5 | 0.01-0.05 |



JE (Lab)

Principal

Nirmala Convent School
Shivpuri, Bulandshahr
203001 (U.P.)

AE (Lab)

Manager

Nirmala Convent School
Shivpuri, Bulandshahr
203001 (U.P.)